

# Fachstelle

## Inspektion von Sicherheitsventilen

Das von der SUVA beauftragte Kesselinspektorat des SVTI als Fachorganisation für die Inspektion von Sicherheitsventilen bestätigt, dass die Firma

**Hydraulik-Kompetenz AG**  
**Sonnenpark 12d**  
**CH-8808 Pfäffikon SZ**

am Standort

**Hydraulik-Kompetenz AG**  
**Neuzaunstrasse 2**  
**CH-8723 Rufi / Schänis**

die Voraussetzungen der EKAS Richtlinie 6516 und KIS-TR 901 erfüllt.

Der Umfang der Inspektionen und die technischen Möglichkeiten sind im Geltungsbereich der Fachstelle festgelegt.

Datum der Überprüfung: **08.12.2017**  
Gültig bis: **07.12.2021**

Fachstellen Nr.  
**KIS.SV. 1312814**

Wallisellen, 18.12.2017

Leiter Kesselinspektorat



Felix Heer

Sachverständiger



Stefano Cipolla

## Kompetenzbereich

### Inspektion von Sicherheitsventilen

Fachstelle: KIS.SV.1312814

EKAS Richtlinie Nr. 6516

Tech. Regel KIS-TR 901

Hydraulik-Kompetenz AG  
Sonnenpark 12d  
CH-8808 Pfäffikon SZ

Verantwortliche Person : Josef Rüdüsüli

Telefon : 055 615 52 00

Auditdatum : 08.12.2017

Ansprechdruck	Einstelltoleranz
< = 3.2 bar	+/- 0.1 bar
> 3.2 bar	+/- 3%
Druckbereich	Bemerkungen
	Alle Fluide
Einsatzmedien	Bemerkungen
Propan/Butan	Ja
Kältemittel	Ja
Heisswasser/Dampf	Ja
Flüssigkeiten	Ja
Gase (inert; Druckluft, Stickstoff etc.)	Ja
Gase (ungiftig/nicht korrosiv/brennbar)	Ja
Gase (giftig/korrosiv)	Ja
Firmenkennzeichen	Plombe
Firmenkennzeichen	Ab 01.01.2018 HK

### Einschränkungen:

Wallisellen, 18.12.2017

Kesselinspektorat



Stefano Cipolla